



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области-Кузбассу
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007
тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13
E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

г. Новокузнецк

«12» __ сентября 2023 г.

Лебедевой Еленой Владимировной – ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В результате рассмотрения акта профилактического визита от «12» __ сентября __ 2023 г. № 42230041000106821888 в отношении: МБДОУ «Детский сад № 185»
ОГРН 1024201673100, ИНН 4218020838

Юридический адрес: 654038, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Клименко (Заводской р-н), д. 27-А

Фактический адрес: 654038, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Клименко (Заводской р-н), д. 27-А

УСТАНОВИЛ:

По результатам обязательного профилактического визита выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.8.5. Согласно экспертному заключению № 2290/007- ОГП/08 от 12.09.2023 уровни искусственной освещенности в 5-ти помещениях игровых:

группа раннего возраста - 215, 220, 216, 220, 218, 219, 223, 220, 221 Лк;

младшая группа - 283, 281, 289, 286, 282, 283, 284, 280, 285 Лк;

старшая группа - 217, 219, 214, 219, 241, 213, 218, 212, 210 Лк;

средняя группа - 254, 250, 256, 251, 253, 252, 255, 254, 250 Лк;

подготовительная группа - 263, 266, 270, 264, 262, 271, 267, 266, 263 Лк) – (допустимая освещенность не менее 400 Лк) (раздел V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

п. 2.5.2. пол в игровой 2 младшей группы, в спальне группы раннего возраста № 1 имеет повреждения (линолеум деформирован).

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

п. 88. имеются трещины в подоконниках и оконных проемах в помещениях игровой, спальни и туалета во 2 младшей группы № 2.

устранить выявленные нарушения **в срок до «01» сентября 2024 г.**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.8.5. Согласно экспертному заключению № 2290/007- ОГП/08 от 12.09.2023 уровни искусственной освещенности в 5-ти помещениях игровых:

группа раннего возраста - 215, 220, 216, 220, 218, 219, 223, 220, 221 Лк;

младшая группа - 283, 281, 289, 286, 282, 283, 284, 280, 285 Лк;

старшая группа - 217, 219, 214, 219, 241, 213, 218, 212, 210 Лк;

средняя группа - 254, 250, 256, 251, 253, 252, 255, 254, 250 Лк;

подготовительная группа - 263, 266, 270, 264, 262, 271, 267, 266, 263 Лк) – (допустимая освещенность не менее 400 Лк) (раздел V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

п. 2.5.2 пол в игровой 2 младшей группы, в спальне группы раннего возраста ;№ 1 имеет повреждения (линолеум деформирован).

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

п. 88. имеются трещины в подоконниках и оконных проемах в помещениях игровой, спальни и туалета во 2 младшей группы № 2.

Ответственность за выполнение предписания возложить на заведующую МБДОУ «Детский сад № 185» Сковронскую Оксану Гшеннадьевну

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «01» сентября 2024 г., ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе Лебедевой Елене Владимировне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)


по адресу: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21 каб. 21

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Е.В. Лебедева

(ФИО)

Предписание получено «12» __ сентября 2023 г.



(подпись)

О. Г. Сковронскую

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023 г.

Копия предписания направлена:

КОиН Администрации г. Новокузнецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)